“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК
Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 16-р баг,
Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК,
206 тоот өрөө
Утас/факс: 7509-0044
Вэбсайт: www.dmp.mn

“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК-д шаардлагатай
шууд худалдан авалтын зар

Батлагдсан төсөвт өртөг: 17,500,000

2025.06.23

№	Бараа ажил, үйлчилгээний нэр	ХН	Тоо хэмжээ	Үзүүлэлт
1	Краны цахилгаан хөдөлгүүрийн ороомог сэргээн засварлах	багц	1.0	Краны цахилгаан хөдөлгүүр

АЖЛЫН ДААЛГАВАР
Цахилгаан хөдөлгүүрийн засвар, үйлчилгээ

Зориулалт: "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ний гангийн үйлдвэрийн технологийн цахилгаан хөдөлгүүрүүдэд засвар үйлчилгээ хийх.

1. **Тавигдах шаардлага**
   - Гүйцэтгэгч нь засвар хийлгэх цахилгаан хөдөлгүүрийн ороомгийн засвар үйлчилгээг стандартын дагуу чанартай материал ашиглан гүйцэтгэх
   - Гүйцэтгэгч өөрийн ажлын байранд засварын ажлыг гүйцэтгэх
   - Гүйцэтгэгч нь ажлын туршлагатай байх

Д/д	ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛ	ТАЙЛБАР
1	Роторын зүрхэвч шалгах, зүрхэвчинд нягтруулга хийх	Хөдөлгөөний сулралт, хэлбэлзлийг тусгай зориулалтын багажаар шалгаж, шаардлагатай бол нягтруулга хийх.
2	Хөдөлгүүрийн тусгаарлагч солих	Хуучин тусгаарлагчийг авч, зориулалтын хөндийрүүлэгч материалаар шинээр тусгаарлах.
3	Контактын цагираг хоорондын хэмжилт, туршилт хийх	Цагираг хоорондын хөндийрүүлгийн эсэргүүцлийг мэргэжлийн багажаар хэмжих.
4	Ороодсын тоо, утасны хөндлөн огтлолыг сонгох	Контактын цагираг хэсгийн радиуст тохирох, төгсгөлийн радиус ба бэхэлгээг зөв тохируулан гүйцэтгэх.
5	Статорын ороомог шинээр ороох	Изоляци сайтай, стандартын шаардлага хангасан утсаар ороомгийг гүйцэтгэх.
6	Роторын ороомог шинээр ороох	Изоляци өндөртэй чанартай утас ашиглах
7	Ороомог болон тусгаарлагчийг лакдах, хатаах	Нэмэлт лакдлага хийж, гүн шингээлтээр зориулалтын хатаах зуухаар хатаалт хийх
8	Ротрт хэмжилт, туршилт хийх	Хэмжилтийн хөдөлгүүр бүрт хийх, акт ирүүлэх,

9	Статор болон роторт хэмжилт хийх	Үндсэн техникийн үзүүлэлттэй харьцуулж турших, хүлцэл шалгах.
10	Идэвхит төмөр хэсэгт механик засвар	Төмөр зүрхэвч, ховил болон холбоос хэсгийн механик гэмтлийг засварлах.
11	Хөдөлгүүрийн ажиллагааг турших	Туршилтын стенд дээр ажиллуулж, техникийн өгөгдөлтэй харьцуулан ажиллагааны туршилтын акт гаргах.
11	Ороомог хэвлэх	Ороомгийн хэлбэр, агаарын завсрыг нарийн тохируулах, дулааны тэлэлт, цахилгаан хүчдэлд тохируулах.

2. Засвар үйлчилгээ хийлгэх цахилгаан хөдөлгүүрийн техникийн үзүүлэлт

№	Төрөл загвар	Чадал	Гүйдэл	Хүчдэл	Эргэлт	Тоо хэмжээ	Иж бүрдэл
1	Y2-225S-4	37kw	64	380	1470	1	Иж бүрэн
2	SBA112 B2	3.2 kW	8,8	380В	2815	3	Статор
3	SBA112 B2	3.2 kW	10.4	215В		3	Ротор
4	KBF-90	0.2/0.8kw	1.5/2.5	380В	590/2520	1	Иж бүрэн
5	YS-2M	0.6kw	1.1	380В	3000	1	Иж бүрэн

Жич: Захилагч тал тээвэрлэлтийг хариуцна.

- ***Урдчилгаа төлбөр олгохгүй***
- ***Төлбөрийг бараа нийлүүлсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор төлнө.***
- ***Үйл ажиллагааны чиглэл нь төлбөр эсвэл гэрээний үндсэн дээр хийгдэх бөөний худалдаа /Гадаад худалдаа/ байх.***

Бүрдүүлж ирэх материал:

- ***Албан бичиг /Үнийн санал, ажил гүйцэтгэх хугацаа, төлбөрийн нөхцөлийг дурдсан байх/***
- ***Байгууллагын гэрчилгээ, НӨАТ-ын гэрчилгээ, Татварын өргүй тухай тодорхойлолт***
- ***Нийлүүлэх барааны үзүүлэлт, танилцуулга, бусад нотлох баримт***
- ***Хариуцах этгээдийн итгэмжлэл, холбогдох мэйл, утасны дугаар***

Үнийн санал хүлээн авах сүүлийн хугацаа:
2025 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэл

Шүүд худалдан авалттай холбоотой тодруулга болон үнийн санал хүлээн авах ажилтны холбогдох хаяг: Худалдан авалтын хэлтэс /procurement@dmp.mn/
Утас: 7509-0044